

KA VI - WKAV-3/04

WKAV, Sicherheitstechnische  
Prüfung des Geriatriezentrums  
Donaustadt

Ausschusszahl 36/06, Sitzung des Kontrollausschusses vom 27. Februar 2006

Äußerung der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" gem. § 5 Abs. 5 der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, Anhang 3, Sonderbestimmungen für das Kontrollamt:

Zu Pkt. 3.3:

Die Brandschutzpläne wurden überarbeitet.

Zu den Pkten. 3.4.1, 3.4.2 und 3.4.3:

Alle im Zusammenhang mit den tragbaren Feuerlöschern erforderlichen Maßnahmen wurden durchgeführt. Um diesbezügliche Sicherheitsmängel künftig auszuschließen, werden regelmäßig Begehungen vorgenommen werden.

Zu Pkt. 3.4.4:

Im Zuge regelmäßiger Begehungen durch den Brandschutzbeauftragten und den sicherheitstechnischen Dienst wurde überprüft, inwieweit die aus medizinisch-pflegerischer Sicht vorgenommene wohnliche Ausstattung der Gänge mit den Bestimmungen über den vorbeugenden Brandschutz vereinbar ist. Diesbezüglich festgestellte Mängel wurden umgehend beseitigt.

Zu den Pkten. 3.5, 3.8, 3.9 und 3.10:

Alle erforderlichen Maßnahmen an Sicherheitseinrichtungen wurden durchgeführt.

Zu den Pkten. 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 und 4.5:

Die fehlenden Prüfungen wurden nachgeholt und entsprechend dokumentiert.