

KA VI - 39-1/09

MA 39, Sicherheitstechnische Prüfung
der baulichen Anlagen in Wien 11,
Rinnböckstraße 15

Ausschusszahl 51/09, Sitzung des Kontrollausschusses vom 2. April 2009

Äußerung der Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement gem. § 5 Abs. 5 der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, Anhang 1, Sonderbestimmungen für das Kontrollamt:

Zu Pkt. 5.1.2:

Am 12. Februar 2009 hat eine Begehung des Haupthauses mit der Feststellung aller aktuellen baulichen Änderungen und mit nochmaliger Aktualisierung des baulichen Brandschutzes stattgefunden.

Bedingt durch einen inzwischen erfolgten Wechsel des Brandschutzbeauftragten der Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, war es notwendig, die erforderlichen Maßnahmen neuerlich abzustimmen. Daher hat der Fachbereich Planung die Letzttaufnahmen gemeinsam mit dem neuen Brandschutzbeauftragten der Magistratsabteilung 39, dem Objektmanagement der Magistratsabteilung 34 und dem Auftragnehmer abgestimmt und fertiggestellt, sowie mit Vidende der Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz abgeschlossen.

Zu Pkt. 5.1.4:

Die Installationen zur Herstellung von Sicherheitsleuchten in diesem Bereich wurden ausgeführt und abgeschlossen.

Zu Pkt. 5.2.1:

Die fehlenden Abschottungen bei den Kabeldurchführungen bzw. Brandschutzklappen wurden hergestellt. Der Einbau der Brandschutztüren wurde abgeschlossen.

Zu Pkt. 5.2.2:

Die Räumung der Lagerungen ist erfolgt. Die Brandschutztüren wurden eingebaut.

Zu Pkt. 6:

Die Kennzeichnung der Gefahrenstellen im Bereich des Verbindungsganges im Keller-
geschoß wurde abgeschlossen.

Zu Pkt. 10:

Die fehlenden Abschottungen bei den Elektroverteilmischen wurden hergestellt.

Zu Pkt. 12:

Ein Notrufkommunikationssystem wurde bei den Aufzügen eingebaut und in Betrieb ge-
nommen.

Zu Pkt. 13:

Die nachträgliche Baubewilligung für die Errichtung des Flugdaches wurde beantragt
und mit Bescheid der Magistratsabteilung 37 - Baupolizei vom 20. Mai 2009 genehmigt.