



## STADTRECHNUNGSHOF WIEN

Landesgerichtsstraße 10  
A-1082 Wien

Tel.: 01 4000 82829 FAX: 01 4000 99 82810

E-Mail: [post@stadtrechnungshof.wien.at](mailto:post@stadtrechnungshof.wien.at)

[www.stadtrechnungshof.wien.at](http://www.stadtrechnungshof.wien.at)

DVR: 0000191

KA V - 56-2/13

### Maßnahmenbekanntgabe zu

MA 56, CO<sub>2</sub>-Belastung in Schulgebäuden durch eingeschränkte Lüftungsmöglichkeiten; Nachprüfung

## INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung.....	3
Erledigung des Prüfberichtes.....	3
Kurzfassung des Prüfberichtes.....	3
Bericht der Magistratsabteilung 56 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen.....	4
Umsetzungsstand im Einzelnen .....	5
Empfehlung Nr. 1.....	5
Empfehlung Nr. 2.....	5

## ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzw. ....	beziehungsweise
CO <sub>2</sub> .....	Kohlenstoffdioxid
Nr.....	Nummer
s.....	siehe

## **Einleitung**

Das frühere Kontrollamt der Stadt Wien wird seit 1. Jänner 2014 als Stadtrechnungshof Wien bezeichnet. Die nachfolgend dargestellte Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle nimmt Bezug auf einen Bericht des Kontrollamtes.

## **Erledigung des Prüfberichtes**

Das Kontrollamt hat eine Nachprüfung hinsichtlich der Problematik der Kohlenstoffdioxid (CO<sub>2</sub>)-Belastung in Unterrichtsräumen (s. Tätigkeitsbericht 2009, Magistratsabteilung 56, CO<sub>2</sub>-Belastung in Schulgebäuden durch eingeschränkte Lüftungsmöglichkeit) durchgeführt. Der diesbezügliche Bericht des Kontrollamtes wurde am 11. Oktober 2013 veröffentlicht, im Rahmen der Sitzung des Kontrollausschusses vom 18. Oktober 2013, Ausschusszahl 81/13 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

## **Kurzfassung des Prüfberichtes**

*Die Magistratsabteilung 56 war grundsätzlich allen im Jahr 2009 ergangenen Empfehlungen des Kontrollamtes nachgekommen. Ergänzende Empfehlungen in Bezug auf die Anschaffung zusätzlicher Lüftungssampeln und die Information des Lehrpersonals über die Funktionsweise und den Zweck der mechanischen Be- und Entlüftungsanlagen erschienen jedoch angebracht.*

**Bericht der Magistratsabteilung 56 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen**

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde von der geprüften Einrichtung folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 2 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
Umgesetzt	2	100
In Umsetzung	-	-
Geplant	-	-
Nicht geplant	-	-

## **Umsetzungsstand im Einzelnen**

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Einrichtung unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht vom Kontrollamt der Stadt Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Einrichtung und allfälliger Gegenäußerung des Kontrollamtes der Stadt Wien:

### **Empfehlung Nr. 1**

Von der Magistratsabteilung 56 wäre die Anschaffung zusätzlicher Lüftungsampeln in Erwägung zu ziehen, um diese dem Stadtschulrat für Wien zur Verfügung stellen zu können.

#### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Bestellung weiterer Lüftungsampeln wurde veranlasst.

#### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Von der Magistratsabteilung 56 wurden 10 Stück Lüftungsampeln beschafft und dem Zentralausschuss der Wiener Landeslehrerinnen bzw. Wiener Landeslehrer an allgemein bildenden Pflichtschulen für den wechselnden Einsatz an den Schulen zur Verfügung gestellt.

### **Empfehlung Nr. 2**

Von der Magistratsabteilung 56 wären gemeinsam mit der Magistratsabteilung 34 Maßnahmen zu treffen, um das Lehrpersonal über die Funktionsweise und den Zweck der mechanischen Be- und Entlüftungsanlagen ausreichend zu informieren. Überdies sollte die Einhaltung der CO<sub>2</sub>-Grenzwerte in der Raumluft bei bestehenden Be- und Entlüftungsanlagen durch die Aufstellung von Lüftungsampeln veranschaulicht werden.

#### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Magistratsabteilung 56 wird gemeinsam mit der Magistratsabteilung 34 ein Informationsblatt erarbeiten, um dem Lehrpersonal die Funktionsweise und den Zweck der mechanischen Be- und

Entlüftungsanlagen zu erläutern. Zur Verdeutlichung der Qualität der Raumluft werden hierzu auch Lüftungsampeln eingesetzt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Ein Konzept "Infoblatt" wurde entwickelt. Dieses Infoblatt wird für den Standort auf die spezifische Art und Qualität der Lüftungsanlage adaptiert und dann dem Personal vor Ort vorgestellt werden.

Der Stadtrechnungshofdirektor:

Dr. Peter Pollak, MBA

Wien, im Juli 2014