



STADTRECHNUNGSHOF WIEN

Landesgerichtsstraße 10
A-1082 Wien

Tel.: 01 4000 82829 FAX: 01 4000 99 82810

E-Mail: post@stadtrechnungshof.wien.at

www.stadtrechnungshof.wien.at

DVR: 0000191

KA VI - 7-1/13

Maßnahmenbekanntgabe zu

MA 7, Österreichisches Filmmuseum, Technische Prüfung
der Baulichkeiten; Nachprüfung

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung.....	3
Erledigung des Prüfberichtes.....	3
Kurzfassung des Prüfberichtes.....	3
Bericht des Österreichischen Filmmuseums zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen	4
Umsetzungsstand im Einzelnen	5
Empfehlung Nr. 1.....	5
Empfehlung Nr. 2.....	5
Empfehlung Nr. 3.....	6

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzw.	beziehungsweise
Nr.....	Nummer
TRVB.....	Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz

Einleitung

Das frühere Kontrollamt der Stadt Wien wird seit 1. Jänner 2014 als Stadtrechnungshof Wien bezeichnet. Die nachfolgend dargestellte Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle nimmt Bezug auf einen Bericht des Kontrollamtes.

Erledigung des Prüfberichtes

Das Kontrollamt unterzog die Baulichkeiten des Österreichischen Filmmuseums einer technischen Nachprüfung. Der diesbezügliche Bericht des Kontrollamtes wurde am 11. Oktober 2013 veröffentlicht, im Rahmen der Sitzung des Kontrollausschusses vom 18. Oktober 2013, Ausschusszahl 86/13 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfberichtes

Im Tätigkeitsbericht 2012 berichtete das Kontrollamt über die Prüfung der Gebarung des Österreichischen Filmmuseums der Jahre 2007 bis 2009, im Zuge derer auch eine sicherheitstechnische Beurteilung der örtlichen Verhältnisse und der Baulichkeiten vorgenommen wurde. Die Umsetzung der damaligen Empfehlungen des Kontrollamtes, die sich auf den technischen Bereich bezogen, wurde im Rahmen einer Nachprüfung beurteilt.

Diese ergab, dass die Empfehlungen des Kontrollamtes im Tätigkeitsbericht 2012 zum Teil, aber nicht vollständig umgesetzt worden waren. Es handelte sich dabei um veranstaltungs- und arbeitnehmerschutzrechtliche Belange sowie um die Revision der Brandmeldeanlage des Filmarchivs. Das Österreichische Filmmuseum leitete die Umsetzung der ausständigen, vom Kontrollamt empfohlenen Maßnahmen, unverzüglich ein.

Bericht des Österreichischen Filmmuseums zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde von der geprüften Einrichtung folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 3 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
Umgesetzt	3	100
In Umsetzung	-	-
Geplant	-	-
Nicht geplant	-	-

Umsetzungsstand im Einzelnen

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Einrichtung unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht vom Kontrollamt der Stadt Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Einrichtung und allfälliger Gegenäußerung des Kontrollamtes der Stadt Wien:

Empfehlung Nr. 1

Im Hinblick auf die faktisch vorgefundene Ausgangssituation im Bereich des Bildwerfer-raumes wäre vom Filmmuseum die Abänderung der Eignungsfeststellung zu beantra-gen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Dieser Antrag ist an die Magistratsabteilung 36 gestellt worden (brieflich) und eine Rückmeldung bzw. ein entsprechender Termin wird erwartet.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Der Bescheid zur Abänderung der Eignungsfeststellung ist am 5. Februar 2014 einge-langt.

Empfehlung Nr. 2

Vonseiten des Filmmuseums wäre zu klären, ob die Arbeitsplätze im Filmarchiv als ar-beitnehmerschutzrechtlich einwandfrei zu beurteilen sind.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Ein Ersuchen um entsprechende Begehung wurde an das Arbeits-inspektorat gestellt, ein Termin ist bereits vereinbart.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Besichtigung der Arbeitsstätte durch das Arbeitsinspektorat wurde am 23. August 2013 durchgeführt. Die darin festgestellten Maßnahmen wurden größtenteils zügig umgesetzt (und andernfalls ihre Umsetzung vorbereitet).

Empfehlung Nr. 3

Es wurde dem Filmmuseum empfohlen, eine Revision der Brandmeldeanlage gemäß der TRVB S 123 - *Brandmeldeanlagen* durch eine akkreditierte Prüfstelle durchführen zu lassen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Mit einer geeigneten Einrichtung wurde bereits Kontakt aufgenommen und um eine entsprechende Rückmeldung ersucht.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Prüfstelle für Brandschutztechnik wurde mit der Revision der Brandmeldeanlage beauftragt.

Der Stadtrechnungshofdirektor:

Dr. Peter Pollak, MBA

Wien, im Mai 2014